

Kielce, dnia 5.10.2016r.

## Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2015 na obszarze działania „Chemar” S.A.

– stan na dzień 31 marca 2016r.

Zgodnie §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), „Chemar” S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2015 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2015 nie odnotowano żadnych przerw katastrofalnych

Wskaźniki	Typy przerw	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	257,33	257,33
	Nieplanowane	1,17	1,17
SAIFI	Planowane	0,90	0,90
	Nieplanowane	0,17	0,17
MAIFI		0,00	0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców		30	

**PREZES ZARZADU  
DYREKTOR GENERALNY**

Jerzy Cukierski