

Kielce, dnia 09.03.2018r.

### Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2017 na obszarze działania „Chemar” S.A.

- Stan na dzień 9 marca 2018r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 roku, nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), „Chemar” S.A. przedstawia wartości wskaźników: SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2017 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2017 nie odnotowano żadnych przerw bardzo długich i katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowana	99,56	99,56
	Nieplanowana	1,73	1,73
SAIFI	Planowana	0,33	0,33
	Nieplanowana	0,20	0,20
MAIFI		0,9	0,9
Liczba obsługiwanych odbiorców		30	

PROKURANT  
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy  
Główny Księgowy  
Anna Salwa