

Kielce, dnia 14.01.2020r.

Wskaźniki przerw w dostawie energii


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla roku kalendarzowego 2019 na obszarze działania „Chemar” S.A.


- Stan na dzień 14 stycznia 2020r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 roku, nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), „Chemar” S.A. przedstawia
wartości wskaźników: SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2018 rok dotyczących czasu trwania
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2019 nie odnotowano żadnych przerw bardzo długich i katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowana	186,93	186,93
	Nieplanowana	7,09	7,09
SAIFI	Planowana	0,48	0,48
	Nieplanowana	0,29	0,29
MAIFI		0,00	0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców		31	

K I E R O W N I K
Działu Eksploatacji

Stanisław Wrona

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Maros