

Kielce, dnia 12.02.2019r.

Wskaźniki przerw w dostawie energii


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2018 na obszarze działania „Chemar” S.A.

- Stan na dzień 12 luty 2019r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 roku, nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), „Chemar” S.A. przedstawia wartości wskaźników: SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2018 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2018 nie odnotowano żadnych przerw bardzo długich i katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowana	156,00	156,00
	Nieplanowana	105,50	105,50
SAIFI	Planowana	0,23	0,23
	Nieplanowana	0,90	0,90
MAIFI		0,00	0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców		30	

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Jerzy Cukierski