

Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2020 na obszarze działania Chemar S.A.

Stan na dzień 30 marca 2021 r.

Zgodnie z §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (dz. U. z 2007 r., nr 93 poz. 623 z późn. zm.), Chemar S.A. przedstawia wartości wskaźników: SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2020 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej.

W 2020 r nie odnotowano żadnych przerw bardzo długich i katastrofalnych.

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowana	88,67	88,67
	Nieplanowana	145	145
SAIFI	Planowana	0,23	0,23
	Nieplanowana	0,13	0,13
MAIFI		0,00	0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców		30	

Dyrektor Techniczny


Wojciech Lipiec

Wiceprezes Zarządu
ds. technicznych i inwestycji


Łukasz Nowakowski

Prokurent
Barbara Olejarczyk
Barbara Olejarczyk