

Kielce dnia 28.03.2022r.

### Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2021 na obszarze działania **Chemar S.A.**

Stan na dzień 28.03.2022r.

Zgodnie z & 41 ust.3 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 4 maj 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. z 2007 roku nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) **Chemar S.A.** przedstawia wartości wskaźników: **SAIDI, SAIFI oraz MAIFI za rok 2021** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2021 nie odnotowano żadnych przerw bardzo długich i katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
<b>SAIDI</b>	Planowana	282,727	282,727
	Nieplanowana	18,864	18,864
<b>SAIFI</b>	Planowana	0,727	0,727
	Nieplanowana	2,182	2,182
<b>MAIFI</b>		0,00	0
Liczba obsługiwanych odbiorców		22	

Prezes Zarządu

*Mariusz Gajowiec*

### CHEMAR S.A.

ul. K. Olszewskiego 6  
25-663 Kielce POLAND  
tel. +48 41/ 367 50 13

e-mail: zarzad@chemar.com.pl

Kapitał zakładowy: 22 500 000 PLN (wplacony w całości)  
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000146925  
Regon: 290514300  
NIP: 657-031-12-14  
VAT No.: PL6570311214

www.chemar.com.pl



ISO 9001