

Kielce dnia 21.03.2023r.

Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla roku kalendarzowego 2022 z obszarze działania **Chemar S.A.**

Stan na dzień 21.03.2023r.

Zgodnie z & 41 ust.3 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 4 maj 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) **Chemar S.A.** przedstawia wartości wskaźników: **SAIDI, SAIFI ORAZ MAIFI za rok 2022** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2022 nie odnotowano żadnych przerw katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	
	planowane	nieplanowane
SAIDI	354,782	20,173
SAIFI	1,260	2,260
MAIFI	0,000	0,000
Liczba obsługiwanych odbiorców	23	

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH


Jarosław Łokietko