

Kielce dnia 01.03.2024r.

### Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej  
wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 z obszarze działania **Chemar S.A.**

Stan na dzień 01.03.2024r.

Zgodnie z & 41 ust.3 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 4 maj 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. z 2007 roku nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) **Chemar S.A.** przedstawia wartości wskaźników: **SAIDI, SAIFI** oraz **MAIFI za rok 2023** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2023 nie odnotowano żadnych przerw katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	
	planowane	nieplanowane
<b>SAIDI</b>	740,208	0
<b>SAIFI</b>	2,910	0,000
<b>MAIFI</b>	0,000	0,000
Liczba obsługiwanych odbiorców	24	

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH  
Jarosław Łokielko

PREZES ZARZĄDU  
dr. Krzysztof Adamczyk